

KB-Hoch-190821-2

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1¹⁾

CLASSIFICATION REPORT

Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-1¹⁾

Auftraggeber
Client

Profil GmbH Gößnitz Bauelemente
Zwickauer Straße 78
D-04639 Gößnitz

Herstellwerk
Production site

Profil GmbH Gößnitz Bauelemente
Zwickauer Straße 78
D-04639 Gößnitz

Gegenstand
Subject

"PROKERA-A2"

Beschreibung
Description

Leichtbaustoff aus Mikrohohlkugeln und Kunstharzgemisch
Lightweight material made of hollow micro spheres bound by a resin mixture

Klassifizierung
Classification

A2 – s1,d0

Mit alternativer Rauchkorrektur /
with alternative smoke correction

Berichtsdatum
Issue date


06.09.2019

Geltungsdauer / Validity

31.07.2024

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten. / *The report comprises 5 pages.*

Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.
For legal interests, only the German wording is decisive.



¹⁾ DIN EN 13501-1:2010-01